

ZP 12/2023

Różaniec, 08.08.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 130 000,00 zł, nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.))

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego ZSCKR im. W. Witosa w Różaniecu

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różaniecu
Różaniec Pierwszy 94,
23-420 Tarnogród.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa i remont budynku internatu segment A przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różaniecu – Montaż opraw oświetleniowych”.

Zakres rzeczowy robót należy wykonać na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 2) i dokumentacji projektowej dostępnej do wglądu w ZSCKR Różaniec.

III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania: – do **30.11.2023 r.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:

- 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
- 2) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – **złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.**

V. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: **najniższa cena**.
2. Cena oferty winna obejmować zakres, o którym mowa w rozdziale II niniejszego zapytania.
3. W cenie oferty należy ująć wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.
4. W ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać cenę netto realizacji zamówienia, podatek VAT oraz cenę brutto obejmującą należny podatek VAT w dniu składania oferty zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t. j.).
5. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji ustalonego wynagrodzenia.
6. Cena może być tylko jedna.
7. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
8. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca.
9. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty zgodnie z przepisami w sprawie podatku VAT.
10. Cena oferty to wartość brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
11. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.
12. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty w formie pisemnej można składać w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 16.08.2023 roku do godziny 10⁰⁰** na adres mailowy: zsarozaniec@op.pl lub osobiście lub przez pośrednika pocztowego na załączonym formularzu w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty na adres wskazany w pkt. I.
3. Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
4. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 16.08.2023 roku o godzinie 10³⁰**

VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM


1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Dyrektor ZSCKR w Różańcu Pan Zbigniew Właż ,
tel. (84) 689 93 82 , email: zsarozaniec@op.pl

IX. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE I WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający przyjął kryterium: **cena – 100%**
2. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedna ofertę w trakcie negocjacji.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie czternastu dni od daty składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Im. Wincentego Włosa w Różańcu

mgr inż. Zbigniew Właż

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba wykonawcy:.....
.....

Regon:.....NIP:.....Telefon,
email.....

**Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe:

„Przebudowa i remont budynku internatu segment A przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu – Montaż opraw oświetleniowych”.

Oferuję wykonanie zadania:

- zł netto/bez podatku VAT/
- (słownie:)
- Podatek VAT % w wysokościzł
-zł brutto /z uwzględnieniem podatku VAT/
(słownie:)

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zadania: – do 30.11.2023 r.

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Ponadto oświadczam, iż otrzymałem/am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Potwierdzam warunki realizacji zamówienia określone w zaproszeniu.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez czas wskazany przez zamawiającego, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Ponadto oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
5. Usługi objęte zamówieniem wykonamy sami / z udziałem Podwykonawców w zakresie
6. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załączniki:

1.
2.
3.

.....
/miejsowość i data/

.....
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

Przedmiar robót

Przebudowa i remont budynku internatu segment A przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. - montaż opraw oświetleniowych

Budowa: Instalacje elektryczne

Obiekt lub rodzaj robót: Wewnętrzne instalacje elektryczne

Lokalizacja: województwo: lubelskie

powiat: biłgorajski

gmina: Tarnogród

miejsowość: Różaniec Pierwszy

dz. nr ewid.: 990/23

Nazwa i kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312300-0 Instalowanie anten
45314100-2 Instalowanie central telefonicznych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314310-7 Układanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu
Różaniec Pierwszy 94
23-420 Tarnogród

mgr inż. Łukasz Szabat

Nr ewidencyjny: LUB/0384/PWBE/17
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa i remont budynku internatu segment A przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. - montaż opraw oświetleniowych		
1	Rozdział	Instalacje elektryczne - parter		
1.1	Element	Instalacja oświetlenia ogólnego		
1.1.1	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana / Oprawa LED nt okrągła typu plafon, klosz mleczny, IP65, IK10, 4000K, Ra>80, min. 2300 lm, max. 22W, L80B10, 50 000h	kpl	11
1.1.2	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED do sufitów podwieszanych, kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 3950 lm, max 36W, L80B10, 50 000h	kpl	12
1.1.3	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED nt kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 3950 lm, max 36W, L80B10, 50 000h	kpl	4
1.1.4	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED nt kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 4300 lm, max. 38W, L80B10, 50 000h, moduł DALI	kpl	65
1.1.5	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem / Oprawa LED nt typu kinkiet naścienny, prostokątny, klosz mleczny, IP44, 4000K, Ra>80, min. 800 lm, max. 9W, L70B50, 50 000h	kpl	8

mgr inż. Łukasz Szabat

Nr ewidencyjny: LUB/0364/PWBE/17
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Instalacje elektryczne - piętro I		
2.1	Element	Instalacja oświetlenia ogólnego		
2.1.1	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana / Oprawa LED nt okrągła typu plafon, klosz mleczny, IP65, IK10, 4000K, Ra>80, min. 2300 lm, max. 22W, L80B10, 50 000h	kpl	18
2.1.2	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED do sufitów podwieszanych, kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 3950 lm, max 36W, L80B10, 50 000h	kpl	13
2.1.3	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED nt kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 3950 lm, max 36W, L80B10, 50 000h	kpl	50
2.1.4	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem / Oprawa LED nt typu kinkiet naścienny, prostokątny, klosz mleczny, IP44, 4000K, Ra>80, min. 800 lm, max. 9W, L70B50, 50 000h	kpl	16

mgr inż. Łukasz Szabat

Nr ewidencyjny: LUB/036/PWBE/17
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Instalacje elektryczne - piętro II		
3.1	Element	Instalacja oświetlenia ogólnego		
3.1.1	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana / Oprawa LED nt okrągła typu plafon, klosz mleczny, IP65, IK10, 4000K, Ra>80, min. 2300 lm, max. 22W, L80B10, 50 000h	kpl	18
3.1.2	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED do sufitów podwieszanych, kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 3950 lm, max 36W, L80B10, 50 000h	kpl	13
3.1.3	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED nt kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 3950 lm, max 36W, L80B10, 50 000h	kpl	50
3.1.4	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem / Oprawa LED nt typu kinkiet naścienny, prostokątny, klosz mleczny, IP44, 4000K, Ra>80, min. 800 lm, max. 9W, L70B50, 50 000h	kpl	16

mgr inż. Łukasz Szabat

Nr ewidencyjny: LUB/0364/PWBE/17
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Instalacje elektryczne - piętro III		
4.1	Element	Instalacja oświetlenia ogólnego		
4.1.1	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana / Oprawa LED nt okrągła typu plafon, klosz mleczny, IP65, IK10, 4000K, Ra>80, min. 2300 lm, max. 22W, L80B10, 50 000h	kpl	18
4.1.2	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED do sufitów podwieszanych, kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 3950 lm, max 36W, L80B10, 50 000h	kpl	13
4.1.3	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40 W / Oprawa LED nt kwadratowa, klosz mleczny, IP20, IK04, 4000K, Ra>80, min. 3950 lm, max 36W, L80B10, 50 000h	kpl	50
4.1.4	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem / Oprawa LED nt typu kinkiet naścienny, prostokątny, klosz mleczny, IP44, 4000K, Ra>80, min. 800 lm, max. 9W, L70B50, 50 000h	kpl	16

mgr inż. Łukasz Szabat

Nr ewidencyjny: LUB.0364/PWBE/17
upr. bud. do projektowania / kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych